



## „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Twardogóra, dnia 24 stycznia 2018r.

IT.271.1.3.2018.AK

### do wszystkich Wykonawców

Gmina Twardogóra działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 t.j.), udziela poniżej wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia**” w zakresie zapytań złożonych przez Wykonawcę.

#### Pytanie 1

Prosimy o określenie parametrów i producenta systemu monitoringu przepompowni ścieków funkcjonującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Twardogórze oraz rodzaju sygnałów jakie mają być monitorowane.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający podaje poniżej producenta i parametry istniejącego systemu funkcjonującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o. i są to urządzenia firm:

Hydro-Marko, Hydro-Partner, Poster

Parametry sygnałów istniejącego systemu to :

poziom cieczy, prąd pracy pomp, czas pracy pomp, blokowanie pomp, załączanie zdalne pomp.

Rodzaj sygnałów jakie powinny być monitorowane podano w pkt. 5.3.3. Specyfikacja rozdzielnicy - dla sterowania przepompownią ścieków, strona nr 22 projektu wykonawczego.

#### Pytanie nr 2

Prosimy o określenie parametrów pracy pomp Q i H, które mają być zamontowane w zabudowywanych przepompowniach ścieków lub też typów dobranych pomp.

#### Odpowiedź nr 2.

Zamawiający podaje parametry pracy pomp Q i H planowanych do zamontowania w pompowniach ścieków dla całego zamierzenia tj. dla wszystkich części zamówienia:

PS1 - Q 6,8 l/s, Hp 32,10m

PS2 - Q 4,6 l/s, Hp 14,60m

PS3 - Q 4,71 l/s, Hp 5,54m

PS4 - Q 6,60 l/s, Hp 47,10m

PS5 - Q 4,10 l/s, Hp 26,30m

PS6 - Q 6,30 l/s, Hp 40,04m

PS7 - Q 4,0 l/s, Hp 8,10m

MP3 - Q 5-30m<sup>3</sup>/h, Hp 17,2-10,9m

MP8 - Q 5-30m<sup>3</sup>/h, Hp 17,2-10,9m

#### Uwaga:

Zamawiający w dniu dzisiejszy zamieścił na swojej stronie internetowej edytowalną wersję załączników do oferty.

BURMISTRZ  
Zbigniew Pojyrała